



表 二六～二 用電設備單獨接地之接地線或用電設

備與內線系統共同接地之連接線線徑

註：移動性電具，其接地線與電源線共同置於軟管或電纜內時，得與電源線同等線徑。	過電流保護器之額定或標置	銅 接 地 導 線 之 大 小
	20 A 以下	1.6 公厘 (2.0 平方公厘)
	30 "	2.0 公厘 (3.5 平方公厘)
	60 "	5.5 平方公厘
	100 "	8 "
	200 "	14 "
	400 "	22 "
	600 "	38 "
	800 "	50 "
	1000 "	60 "
	1200 "	80 "
	1600 "	100 "
	2000 "	125 "
	2500 "	175 "
	3000 "	200 "
	4000 "	250 "
	5000 "	350 "
	6000 "	400 "