



附件十三 鍋爐設施應檢查事項

- 一、鍋爐房。
- 二、鍋爐房出入口。
- 三、鍋爐之基礎及構架。
- 四、鍋爐房頂部淨距。
- 五、鍋爐房側方構造淨距。
- 六、可燃性物料堆置淨距。
- 七、鍋爐燃料儲存淨距。
- 八、鍋爐設置場所安全管理標示。