



附件十二 加氣站製造設施之應檢查事項

- 一、境界線、警戒標示。
- 二、水噴霧裝置等。
- 三、防蝕措施。
- 四、處理煙火之設備。
- 五、設備間距離。
- 六、防液堤。
- 七、壓力表。
- 八、安全裝置。
- 九、安全閥之釋放管。
- 十、負壓防止措施。
- 十一、液面計。
- 十二、緊急遮斷裝置。
- 十三、電氣設備。

- 十四、防止溫升措施。
- 十五、氣體漏洩檢知警報設備。
- 十六、靜電除卻措施。
- 十七、通報設備。
- 十八、警告標示。